

RELATÓRIO DE TESTE
TEST REPORT
ABNT NBR 16149
Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição
Brazilian Specifications for Grid-Connected Inverters
ABNT NBR 16150
Sistemas fotovoltaicos (FV) – Características da interface de conexão com a rede elétrica de distribuição – Procedimento de ensaio de conformidade
Brazilian Specifications for Grid-Connected Inverters
Conformity Testing Procedures

Referência relatório n.....: 210716029GZU-001

Report Reference No,

Testado por (nome + assinatura) ... Jason Fu


Tested by (name + signature) : Supervisor

Aprovado por (nome + assinatura) Tommy Zhong

Approved by (name + signature) : Technical Manager

Data de emissão.....: 16 Jul 2021

Date of issue



Laboratório de Ensaios.....: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch

Testing Laboratory

Endereço.....: Room 02, & 101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801 of Room 01 1-8/F.,

location/ address

No. 7-2. Caipin Road, Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong,

China

Nome do candidato.....: FOXESS CO., LTD.

Applicant's name

Endereço.....: Room A203, Building C, No 205, Binghai Six Road, New Airport Industry

Area, Longwan District, Wenzhou, ZheJiang Province

Address

Especificações de ensaio:

Test specification:

Padrão.....: ABNT NBR 16149:2013

Standard:

ABNT NBR 16150:2013

IEC 62116:2008, EN 62116:2011, DIN EN 62116:2012

ABNT NBR IEC 62116:2012

Incluindo o teste para

"Portaria nº 004, de 04 de janeiro de 2011 / Portaria nº 357 de 01 de agosto de 2014 teste 15 e 16 com base em IEC 62109-1"

Test Report Form Não.....: NBR 16149/ 16150A Test Report Form No: Test Report Form (s) Originator.....: Intertek Guangzhou Test Report Form(s) Originator: mestre TRF : 2013-12 Master TRF:	
Descrição do item de teste:..... : PV Grid-tied Inverter Test item description:	
 Marca comercial: : Trade Mark: Fabricante.....: FOXESS CO., LTD. Manufacturer:	
Modelo / Tipo de referência.....: G7 Model/Type reference: Classificações: See below modelo Ratings:	
Classificações (if several inverter are stated on the right column) Classificação (if only one inverter is stated on the right column) :	G7
Intervalo de tensão [V]: Voltage range [V] [V]:	máx. 600V
Corrente máx. de entrada [A].....: Max. current input [A]:	14A / 14A / 14A
Tensão nominal [V].....: Rated voltage [V]:	220/230/240Vac, 50/60Hz
Corrente de saída nominal [A].....: Rated output current [A].....:	31,8A
Corrente máx. de saída [A].....: Max. current output [A]:	35,0A
Potência nominal [kW].....: Rated power [kW].....:	7,0
Potência aparente [kVA].....: Apparent power [kVA]:	7,7

Cópia da marcação placa:
Copy of marking plate:

G7

FOX

PV Grid-tied Inverter
www.fox-ess.com

DC	Max. input power	10500W
	Absolute max. voltage	600V ---
	MPPT voltage range	80-550V ---
	Nominal operating voltage	360V ---
	Max. DC current	14A/14A/14A
	Isc PV	18A/18A/18A

AC	Rated apparent power	7000W
	Max. apparent power	7700VA
	Nominal frequency	50/60Hz
	Nominal voltage	220/230/240Vac
	Nominal output current	31.8A
	Max. output current	35.0A
	Power factor	1(±0.8 adjustable)

Ingress protection	IP65
Operation temperature range	-25...+60°C
Protective class	Class I
Inverter topology	Non-isolated
Over Voltage Category	III(MAINS) ,II(PV)

DRM0	DRM1	DRM2	DRM3	DRM4	DRM5	DRM6	DRM7	DRM8
☒	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

RD1699, EN50549-1, ABNT NBR 16149,
AS NZS 4777.2-2020, VDE-AR-N 4105, G99

FOXESS CO.,LTD.
Room A203, Building C, No 205, Binghai Six Road,
New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang Province, China

MADE IN CHINA

Possíveis veredictos do caso de teste: Possible test case verdicts: - caso de teste não se aplica ao objeto de teste,,,,,,,,,,,,, N/A - test case does not apply to the test object: - teste objeto faz cumprir a exigência,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Pass (P) - test object does meet the requirement: - teste objeto não cumprir a exigência ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, Fail (F) - test object does not meet the requirement:	
Teste: Testing: Data de recepção de itens de teste.....: 2021-05-28 Date of receipt of test items: Data (s) de realização de testes.....: 2021-05-28 to 2021-07-06 Date(s) of performance of tests:	
Resumo do teste Summary test	
Tests performed (name of test and test clause): All applicable tests The model G7 is type tested.	Testing location: Intertek Testing Services Shenzhen Ltd, Guangzhou Branch Room 02, & 101/E201/E301/E401/E501/E601/E701/E801 of Room 01 1-8/F., No. 7-2. Caipin Road, Science City, GETDD, Guangzhou, Guangdong, China

General product information:

Informações gerais do produto:

The unit is a Single-phases non-isolated PV Grid-tied inverter, it can convert the high PV voltage to Grid voltage and feed into Grid network.

A unidade é um inversor PV monofásico não isolado ligado à rede, ele pode converter a alta tensão PV em voltagem da rede e alimentar a rede da rede.

The unit is providing EMI filtering at the PV side and AC side. It does provide basic insulation from PV side to Grid.

A unidade está fornecendo filtragem EMI no lado PV e lado AC. Fornece isolamento básico do lado PV à rede.

The unit has two controllers. The master controller A monitors the invert statue; measure the PV voltage and current, bus voltage, AC voltage, current, GFCI and frequency, also communicate with the slave controller B.

A unidade possui dois controladores. O controlador mestre A monitora a estátua invertida; medir a tensão e corrente fotovoltaica, tensão de barramento, tensão CA, corrente, GFCI e frequência, também se comunicar com o controlador escravo B.

The slave controller B monitors AC voltage, current, frequency, GFCI and communicate with the master controller A.


O controlador escravo B monitora a tensão CA, corrente, frequência, GFCI e se comunica com o controlador mestre A.

The relays are designed to redundant structure that are controlled separately. The master controller and slave controller are used together to control relays open or close, if single failure happened on one controller, the other controller is capable to open all relays, so that still providing safety means.

Os relés são projetados para estruturas redundantes que são controladas separadamente. O controlador mestre e o controlador escravo são usados juntos para controlar a abertura ou fechamento de relés, se uma única falha ocorrer em um controlador, o outro controlador é capaz de abrir todos os relés, de forma que ainda forneça meios de segurança.

The topology diagram as following:

O diagrama de topologia da seguinte forma:



Version of software: V1.00

Versão do software: V1.00


Version of hardware: V1.2


Versão do hardware: V1.2

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
4	Compatibilidade com a rede Network compatibility		P
4.1	Tensão, potência e frequência Voltage, power and frequency		P
4.2	Faixa operacional normal de tensão O sistemas fotovoltaicos normalmente não regular a tensão, mas apenas a corrente injetada no grid, Portanto, o intervalo normal de tensão é seleccionada como uma função de protecção, de responder a condições anormais de grade, O sistema PV deve operar dentro dos limites de variacao de tensão definidos em 5.2.1 Normal operating voltage range The PV systems typically do not regulate the voltage, but only the current injected into the grid, Therefore, the normal voltage range is selected as a protection function of responding to abnormal conditions of the grid, The PV system must operate within the voltage variation limits defined in 5.2.1		P
4.3	Cintilação A Operação do sistema de PV não pode causar cintilação acima dos limites mencionados nas secções pertinentes das IEC 61000-3-3 (para sistemas com corrente inferior a 16A), IEC 61000-3-11 (para sistemas com corrente superior a 16A e inferior a 75A) e IEC / TS 61000-3-5 (para sistemas com corrente superior a 75A). Flicker Operation of the PV system can not cause flicker exceed the limits specified in the relevant sections of IEC 61000-3-3 (for systems with current less than 16A), IEC 61000-3-11 (for systems with current over 16A and lower than 75A) and IEC / TS 61000-3-5 (for systems with higher current to 75A).	Veja a tabela anexada. See attached table.	P


ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
4.4	Proteção de injeção de componente c,c, na rede elétrica O sistema fotovoltaico deve parar de fornecer energia a rede em 1 s se a injeção de componente c,c, na rede elétrica for superior a 0,5% da corrente nominal do inversor, O sistema fotovoltaico com transformador com separação galvânica em 60Hz não precisa ter proteções adicionais para atender a este requisito. d,c, component injection Protection the power grid The PV system should stop feedingpower to network within1 s if the injection of d,c, component to the power grid is more than 0,5% of the nominal current. The photovoltaic system with transformer with galvanic separation at 60Hz not need additional protections to meet this requirement.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
4.5	Faixa Operacional nomal de frequência Osistema fotovoltaico deve operar em sincronismo com a rede elétrica e dentro dos limites de variation de frecuencia definidos em 5.2.2 Nominal Operating frequency range The photovoltaic system must operate in synchronization with the power grid and within the variation frequency limits defined in 5.2.2	Veja 5.2.2 See 5.2.2	P

ABNT NBR 16149: 2013																			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict																
4.6	Harmônicos e distorção de formas de onda A distorcao harmônica total de corrente deve ser inferior a 5% em relacao a corrente fundamental na potência nominal do inversor, Cada harmonica individual deve estar limitada aos valores apresentados na Tabela 1. Harmonics and distortion of waveforms The total harmonic distortion of current must be less than 5% in relation to fundamental current at the inverter rated power. Each individual harmonic shall be limited to the values shown in Table 1. Tabela 1 – Limite de distorção harmônica de corrente <table><tr><th>Harmônicas ímpares</th><th>Limite de distorção</th></tr><tr><td>3° a 9°</td><td>< 4,0 %</td></tr><tr><td>11° a 15°</td><td>< 2,0 %</td></tr><tr><td>17° a 21°</td><td>< 1,5 %</td></tr><tr><td>23° a 33°</td><td>< 0,6 %</td></tr><tr><th>Harmônicas pares</th><th>Limite de distorção</th></tr><tr><td>2° a 8°</td><td>< 1,0 %</td></tr><tr><td>10° a 32°</td><td>< 0,5 %</td></tr></table>	Harmônicas ímpares	Limite de distorção	3° a 9°	< 4,0 %	11° a 15°	< 2,0 %	17° a 21°	< 1,5 %	23° a 33°	< 0,6 %	Harmônicas pares	Limite de distorção	2° a 8°	< 1,0 %	10° a 32°	< 0,5 %	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
Harmônicas ímpares	Limite de distorção																		
3° a 9°	< 4,0 %																		
11° a 15°	< 2,0 %																		
17° a 21°	< 1,5 %																		
23° a 33°	< 0,6 %																		
Harmônicas pares	Limite de distorção																		
2° a 8°	< 1,0 %																		
10° a 32°	< 0,5 %																		
4.7	Fator de potência e injeção/demanda de potência reativa Inversor deve ser capaz de operar no seguinte intervalo de fator de potência quando a alimentação de energia ativa em em rede é de 20% superior da potência nominal do gerador power factor and injection / reactive power demand Inverter must be able to operate on the following power factor range when the output power is higher than 20% of rated power of the generator		P																
4.7.1	Sistemas fotovoltaicos com potência nominal menor ou igual a 3kW PF igual a 1 ajustado em fabrica, com tolerancia de trabalho na faixa de 0,98 indutivo ate 0,98 capacitivo. PV systems with rated power less than or equal to 3kW PF = 1 factory setting, with work tolerance in the range between 0.98 inductiveto 0.98 capacitive.		N/A																

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
4.7.2	Sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 3kW e menos ou igual a 6 kW: PF igual a 1 ajustado em fabrica, com tolerância de trabalhar na faixa de 0,98 indutivo até 0,98 capacitivo, O inversor deve apresentar, como opcional, a possibilidade de operar de acordo com a curva da Figura 1 e com PF ajustavel de 0,95 indutivo até 0,95 capacitivo. PV systems with rated power over 3kW and less than or equal to 6 kW: PF = 1 factory setting with working tolerance in the range between 0,98 inductive to 0,98 capacitive. The inverter shall, as an option, the possibility to operate in accordance with the curve of Figure 1 and PF adjustable from 0,95 inductive to 0,95 capacitive.  Figura 1 – Curva do FP em função da potência ativa de saída do inversor		N/A

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
4.7.3	Sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6kW O sistema fotovoltaico pode operar com em dois modos: FP igual a 1 ajustado em fábrica, com tolerância a trabalhar a partir de 0,98 indutivo a 0,98 capacitivo O inversor deve apresentar, como opcional, a possibilidade de operar de acordo com a curva da Figura 1 e com FP ajustável de 0,90 indutivo a 0,90 capacitivo; ou(ii) controle da potência reativa (Var), conforme Figura 2. Photovoltaic systems with rated power over 6kW The photovoltaic system can operate in two modes: PF = 1 factory setting with tolerance to work from 0,98 Inductive to 0,98 Capacitive. The inverter shall, as an option, the possibility to operate in accordance with the curve of Figure 1 and adjustable PF from 0,90 inductive to 0,90 capacitive; or (ii) control of reactive power (Var), as shown in Figure 2.  Figura 2 – Limites operacionais de injeção/demanda de potência reativa para sistemas com potência nominal superior a 6 kW.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
5	Segurança pessoal e proteção do sistema FV Esta Seção fornece informações e considerações para a operação segura e correta dos sistemas fotovoltaicos conectados à rede elétrica. personal safety and protection of the PV system This section provides information and considerations for the safe and correct operation of photovoltaic systems connected to the power grid.		P


ABNT NBR 16149: 2013											
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict								
5.1	Perda da tensão da rede Para prevenir o ilhaento, um sistema fotovoltaico conectado à rede deve o fornecimento de energia a rede. independentemente das cargas ligadas ou outros geradores, em um tempo-limite especificado, A rede elétrica pode não estar energizada por várias razões, Por exemplo, a atuação de proteções contra faltas e a desconexão devido a manutenção. Loss of voltage To prevent islanding, a photovoltaic system is connected and feed power to the grid, regardless of other connected loads or other generators within a specified time limit. The grid can not be energized for several reasons, For example, the performance of protection against faults and disconnection due to maintenance.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P								
5.2	Variações de tensão e frequência Variations in voltage and frequency		P								
5.2.1	Variação de tensão Quando a tensão da rede sai da faixa de operação especificada na Tabela2, o sistema fotovoltaico deve parar de fornecer energia a rede. Voltage variation When the gridvoltage out of operating range specified in Table 2, the photovoltaic system should stop feed power to network. Tabela 2 – Resposta às condições anormais de tensão <table><tr><th>Tensão no ponto comum de conexão (% em relação à $V_{nominale}$)</th><th>Tempo máximo de desligamento^a</th></tr><tr><td>$V < 90\%$</td><td>0,4 s</td></tr><tr><td>$90\% \leq V \leq 110\%$</td><td>Regime normal de operação</td></tr><tr><td>$V > 110\%$</td><td>0,2 s</td></tr></table> ^a O tempo máximo de desligamento refere-se ao tempo entre o evento anormal de tensão e a situação do sistema fotovoltaico (cessar o fornecimento de energia para a rede). O valor de "normalização" deve permanecer conectado à rede, a fim de manter os parâmetros da rede e permitir a "recuperação" do sistema quando as condições normais forem restabelecidas.	Tensão no ponto comum de conexão (% em relação à $V_{nominale}$)	Tempo máximo de desligamento ^a	$V < 90\%$	0,4 s	$90\% \leq V \leq 110\%$	Regime normal de operação	$V > 110\%$	0,2 s	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
Tensão no ponto comum de conexão (% em relação à $V_{nominale}$)	Tempo máximo de desligamento ^a										
$V < 90\%$	0,4 s										
$90\% \leq V \leq 110\%$	Regime normal de operação										
$V > 110\%$	0,2 s										

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
5.2.2	Variação de frequência Quando a frequência da rede assumir valores abaixo de 57,5Hz, o sistema fotovoltaico deve cessar de fornecer energia a rede elétrica em até 0,2 s. O sistema somente deve voltar a fornecer energia a rede quando a frequência retornar para 59,9Hz, respeitando o tempo de reconexão descrito em 5.4 Quando a frequência da rede ultrapassar 60,5Hz e permanecer abaixo de 62Hz, o sistema fotovoltaico deve reduzir a potência ativa injetada na rede segundo a equação: Frequency variation When the grid frequency assume values below 57,5Hz, the photovoltaic system must cease to supplying power to the grid within 0,2 s. The system should only re-supply power to the grid when the frequency returns to 59,9Hz, respecting the reconnection time to paragraph 5,4 When the grid frequency exceeds 60,5Hz and remain below 62Hz, the photovoltaic system should reduce the injected active power in the grid according to the equation: $\Delta P = [f_{rede} - (f_{NOMINAL} + 0,5)] \times R$  Figura 3 – Curva de operação do sistema fotovoltaico em função da frequência da rede para a desconexão por variação de frequência	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
5.3	Proteção contra ilhamento O sistema fotovoltaico deve cessar de fornecer energia a rede em até 2 s após a perda da rede. NOTA Os procedimentos de ensaio de anti-ilhamento são objetos da ABNT NBR IEC 62116 Islanding protection The photovoltaic system must cease to supply power to grid within 2 s after the loss of the mains. NOTE The anti-islanding test procedures are the NBR IEC 62116 objects	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
5.4	Reconexão Depois de uma "desconexão" devido a uma condicao anormal da rede, o sistema fotovoltaico não pode retomar o fornecimento de energia a rede elétrica (reconexão) por um periodo de 20 s a 300 s após a retomada das condicoes normais de tensão e frequência da rede. Reconnection After a "disconnection" due to an abnormal condition of thegrid, the photovoltaic system can not resume the feeding power to grid (reconnection) for a period of 20 s to 300 s after thegrid voltage and frequency return to normal condition.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
5.5	Aterramento O equipamento de interface com a rede deve estar aterrado em conformidade com a IEC 60364-7-712. Grounding The network interface equipment must be grounded in accordance with IEC 60364-7-712.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
5.6	Proteção contra curto-circuito O sistema fotovolaico deve ter proteções contra curto-circuito na interface de conexão com a rede, em conformidade com a IEC 60364-7-712. Short-circuit protection The photovoltaic system must have protections against short-circuit in the connection interface to the grid, in accordance with IEC 60364-7-712.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
5.7	Isolação e seccionamento Um metodo de isolacao e seccionamento do equipamento de interface com a rede deve ser disponibilizado em conformidade com a IEC 60364-7-712. Isolation and sectioning A method for isolating and disconnecting the grid interface equipment shall be made available in accordance with IEC 60364-7-712	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
5.8	Religamento automático da rede O sistema fotovoltaico deve ser capaz de suportar religamento automático fora de fase na pior condição possível (em oposição de fase). Automatic network reconnection The photovoltaic system must be capable of supporting automatic reclosing out of phase in the worst condition (in phase opposition).	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6	Controle externo O sistema fotovoltaico deve estar preparado para receber sinais de controle por telecomando. External control The photovoltaic system must be prepared to receive control signals by remote control.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.1	Limitação de potência ativa O sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6kW deve ser capaz de limitar a potência ativa injetada na rede por meio de telecomandos. A potência ativa limitada pelo comando externo deve ser atingida no máximo dentro de 1 min após o recebimento do sinal, com tolerância de $\pm 2,5 \%$ da potência nominal sistema, respeitando as limitações de potência na entrada do sistema fotovoltaico. Active power limitation The photovoltaic system with a nominal power greater than 6kW must be able to limit the active power injected into the grid via remote controls. The active power limited by the external command must be achieved at most within 1 min after receiving the signal, with tolerance of $\pm 2,5 \%$ of the nominal system power, respecting the power limitations at the input of photovoltaic system.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.2	Comando de potência reativa O sistema fotovoltaico com de potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz de regular a de potência reativa injetada/demandada por meio de telecomandos, dentro dos limites estabelecidos na Seção 4.7. A potência reativa exigida pelo telecomando deve ser atingida no máximo dentro de 10 s após o recebimento do sinal, com tolerância de $\pm 2,5 \%$ da potência nominal do sistema. Reactive power control The photovoltaic system with a rated output greater than 6 kW should be able to regulate the injected / demanded reactive power by remote controls, within the limits established in Section 4.7. The reactive power required by the remote control should be achieved at most within 10 seconds after receiving the signal, with a tolerance of $\pm 2,5 \%$ of the rated power of the system.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16149: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.3	Desconexão/reconexão do sistema fotovoltaico da rede O sistema fotovoltaico deve ser capaz de desconectar-e/reconectar-se da rede elétrica por meio de telecomandos. A desconexão/reconexão deve ser realizada em no máximo 1 min após o recebimento do telecomando. Disconnection / Reconnection of photovoltaic system from grid The PV system should be able to disconnect and / reconnect to grid viaremote controls. The disconnection / reconnection should be performed in at most within1 min after receiving the remote control.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
7	Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride through – FRT) Para evitar a desconexão indevida da rede em casos de afundamento de tensão, Para evitar a desconexão indevida da rede em casos de afundamento de tensão, o sistema fotovoltaico com potência nominal maior ou igual a 6kW eve continuar satisfazendo os requisitos representados graficamente na Figura 4 Undervoltage withstand requirements during faults in the grid (fault ride through - FRT) To avoid unduedisconnection from grid in the event of voltage sag, the photovoltaic system with nominal power greater than or equal to 6kW must continue to satisfy the requirements represented graphically in Figure 4  Figura 4 – Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride through – FRT)	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.1	Cintilação O procedimento de ensaio de conformidade com relação à cintilação faz parte do conteúdo das IEC 61000-3-3 (para sistemas com corrente inferior a 16 A), IEC 61000-3-11 (para sistemas com corrente superior a 16 A e inferior a 75 A) e IEC 61000-3-5 (para sistemas com corrente superior a 75 A). Critério de aceitação: Q ESE é considerado em conformidade se os valores de cintilação medidos não excederem os limites das Normas citadas em 6.1. Flicker The flicker compliance test procedure is part of the content of IEC 61000-3-3 (for systems with current less than 16 A), IEC 61000-3-11 (for systems with current greater than 16 A and less than 75 A) and IEC 61000-3-5 (for systems with current greater than 75 A). Acceptance Criteria: Q ESE is considered compliant if the measured flicker values do not exceed the limits of the Standards cited in 6.1.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.2	Injeção de componente c.c. É de inteira responsabilidade de fabricante de ESE fornecer uma forma de deslocar a corrente de saída (produzir uma injeção de componente contínua). O ESE é considerado em conformidade se os valores de tempo de desconexão medidos devido à injeção de componente contínua não excederem os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149. Component injection c.c. It is the sole responsibility of the ESE manufacturer to provide a way to shift the output current (to produce a continuous component injection). The ESE is considered in compliance if the measured disconnection time values due to continuous component injection do not exceed the limits established in ABNT NBR 16149.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.3	Harmônicos O ESE é considerado em conformidade se os valores de THDi medidos não excederem os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149. Harmonics The ESE is considered accordingly if the measured THDi values do not exceed the limits established in ABNT NBR 16149.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.4	Fator de potência O ESE é considerado em conformidade se a diferença entre os valores de fator de potência medidos e os valores esperados estiver dentro de tolerância de $\pm 0,025$. O ESE é considerado em conformidade se a diferença entre os valores de fator de potência medidos e os valores esperados (curva FP) estiver dentro da tolerância de $\pm 0,025$. Power Factor ESE shall be considered accordingly if the difference between the measured power factor values and the expected values is within the $\pm 0,025$ tolerance. ESE is considered accordingly if the difference between the measured power factor values and the expected values (PF curve) is within the $\pm 0,025$ tolerance.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.5	Injeção/demanda de potencia reativa O ESE é considerado em conformidade se a diferença entre os valores de potencia reativa medidos e os valores esperados estiver dentro da tolerância de $\pm 2,5$ % da potencia nominal do ESE. Reactive power supply/demand The ESE shall be considered accordingly if the difference between the measured reactive power values and the expected values is within the tolerance of $\pm 2,5$ % of the ESE nominal power.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.6	Variação de tensão O ESE é considerado em conformidade se a tensão de desconexão por sobretensão não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de + 2 % da tensão nominal de ensalo. O ESE é considerado em conformidade se o tempo de desconexão por sobretensão não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de ± 2 %. O ESE é considerado em conformidade se a tensão de desconexão por subtensão não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de ± 2 % da tensão nominal de ensaio. O ESE é considerado em conformidade se o tempo de desconexão por subtensão não exceder os hmites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de ± 2 %. Voltage change ESE is considered in accordance if the overvoltage disconnection voltage does not exceed the limits set out in the ABNT NBR 16149, with ± 2 % tolerance of the nominal voltage. ESE shall be considered in accordance if the overvoltage disconnection time does not exceed the limits set out in ABNT NBR 16149, with ± 2 %. ESE is considered in compliance if the undervoltage disconnection voltage does not exceed the limits established in ABNT NBR 16149, with a tolerance of $\pm 2\%$ of the nominal test voltage. ESE is considered in compliance if the undervoltage disconnection time does not exceed the limits established in ABNT NBR 16149, with tolerance of $\pm 2\%$	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.7	Variação de frequência O ESE é considerado em conformidade se a frequência de desconexão por sobrefrequência não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de $\pm 0,1$ Hz. O ESE é considerado em conformidade se o tempo de desconexão por sobrefrequência não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de + 2 %. O ESE é considerado em conformidade se a frequência de desconexão por subfrequência não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de $\pm 0,1$ Hz. O ESE é considerado em conformidade se o tempo de desconexão por subfrequência não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149, com tolerância de + 2 %. Frequency variation ESE is considered in compliance if the overfrequency disconnection frequency does not exceed the limits established in ABNT NBR 16149, with a tolerance of ± 0.1 Hz ESE is considered in compliance if the overfrequency disconnection time does not exceed the limits established in ABNT NBR 16149, with a tolerance of +2%. ESE is considered in compliance if the underfrequency disconnection frequency does not exceed the limits established in ABNT NBR 16149, with a tolerance of ± 0.1 Hz ESE is considered in compliance if the underfrequency disconnection time does not exceed the limits established in ABNT NBR 16149, with a tolerance of +2%	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.8	Controle da potência ativa em sobrefrequência O ESE é considerado em conformidade se satisfizer as seguintes exigências: a) A diferença entre os valores de potencia ativa medidos e os valores esperados está dentro da tolerância de $\pm 2,5 \%$ da potencia nominal do ESE. b) O tempo necessário para o ESE começar a aumentar a potencia ativa injetada, após a redução da frequência da rede, é maior ou igual ao limite estabelecido na ABNT NBR 16149. c) O gradiente de elevação da potencia ativa injetada é inferior ao limite estabelecido na ABNT NBR 16149 Control of active power at over frequency The ESE shall be considered accordingly if it meets the following requirements: (a) The difference between the measured active power values and the expected values is within the tolerance of $\pm 2,5 \%$ of the ESE nominal potency. (b) the time needed for the ESE to start increasing the injected active power after the grid frequency reduction is greater or equal to the limit set out in the ABNT NBR 16149. (c) Elevation gradient of injected active power is within the limit established in ABNT NBR 16149	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.9	Reconexão Este ensaio deve ser realizado durante os ensaios de 6.6.1, 6. 6.3 Imediatamente após restabelecer as condições nominais de tensão/frequência, medir e registrar o tempo decorrido até a reconexão. NOTA O tempo de reconexão pode ser medido com um cronômetro. O ESE é considerado em conformidade se o tempo de reconexão não exceder os limites estabelecidos na ABNT NBR 16149. Reconnection This test shall be carried out during the tests of 6.6.1, 6.6.3 immediately after re-establishing the nominal voltage/frequency conditions, measuring and recording the time elapsed until reconnection. NOTE Reconnection time can be measured with a stopwatch. The ESE shall be considered in accordance if the reconnection time does not exceed the limits set out in the ABNT NBR 16149.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.10	Religamento automático fora de fase NOTA Pode ser que as proteções do ESE atuem após a aplicação do deslocamento do ângulo de fase e que seja necessária a troca de fusíveis. O ESE é considerado em conformidade se a corrente de saída estiver dentro dos parâmetros normais de funcionamento. Automatic switching out of phase Note It may be that the ESE protection act after applying the phase angle shift and that it is necessary to change the fuses O ESE shall be considered in conformity if the current is within the normal operating parameters.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.11	Limitação de potência ativa O ESE é considerado em conformidade se a diferença entre os valores de potência medidos e os valores esperados estiver dentro da tolerância de $\pm 2,5$ % da potência nominal do ESE. Active power limitation The EUT is considered to be compliant if the difference between the measured power values and the expected values is within the tolerance of ± 2.5 % of the nominal power of the EUT.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.12	Cornando de potência reativa O ESE é considerado em conformidade se a diferença entre os valores de potencia medidos e os valores esperados estiver dentro da tolerância de $\pm 2,5$ % da potencia nominal do ESE. Reactive Power Horn The EUT is considered compliant if the difference between the measured power values and the expected values is within a tolerance of ± 2.5 % of the EUT nominal power.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.13	Desconexão e reconexão do sistema fotovoltaico da rede O ESE é considerado em conformidade se desconectar-se e reconectar-se da rede após o comando externo correspondente. Disconnection and reconnection of the photovoltaic system from the grid. The ESE is considered compliant if it disconnects and reconnects from the grid after the corresponding external command.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
6.14	Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride through- FRT) O ESE é considerado em conformidade se atender aos requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride through - FRT) especificados na ABNT NBR 16149. Undervoltage withstand requirements due to faults in the network (fault ride through- FRT) The ESE is considered in compliance if it meets the requirements for withstand undervoltages resulting from faults in the grid(fault ride through - FRT) specified in ABNT NBR 16149.	Veja a tabela anexada. See attached table.	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
5	Requisitos para equipamentos Requirements for equipment		P
5.1	Simulador de rede c.a. a.c. grid simulator	ver tabela 1 See table 1	P
5.2	Simulador de gerador fotovoltaico PV Array Simulator	ver tabela 2 See table 2	P
6	Procedimento de ensaio Test Procedure		P
6.1	Cintilação Flicker	ver tabela 3 See table 3	P
6.2	Injeção de componente c.c. Injection dc component	ver tabela 4 See table 4	P
6.3	Harmônicas e distorção de Forma de Onda Harmonics and Waveform distortion	ver tabela 5 See table 5	P
6.4	Fator de potência Power factor		P
6.4.1	Fator de potência – fixo Power factor- Fixed	ver tabela 6 See table 6	P
6.4.2	Fator de Potência como a curva do FP Power factor as the curve of the PF	ver tabela 6 See table 6	P
6.5	Injeção / demanda de potência reativa Reactive power Injection / demand	ver tabela 6 See table 6	P
6.6	Variações de tensão voltage variations		P
6.6.1	Medição da tensão de desconexão por sobretensão Measurement of overvoltage disconnection voltage	ver tabela 7 See table 7	P
6.6.2	Medição de tempo de desconexão por sobretensão Overvoltage disconnection time measurement	ver tabela 7 See table 7	P
6.6.3	Medição da tensão de desconexão por subtensão Measurement of undervoltage disconnection voltage	ver tabela 7 See table 7	P
6.6.4	Medição do tempo de desconexão por subtensão Undervoltage disconnection time measurement	ver tabela 7 See table 7	P

ABNT NBR 16150: 2013			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
6.7	Variação de frequência Frequency variation		P
6.7.1	Medição da frequência de desconexão por sobrefrequência Measurement of overfrequency disconnection frequency	ver tabela 8 See table 8	P
6.7.2	Medição do tempo de desconexão por sobrefrequência disconnection time measurement for overfrequency	ver tabela 8 See table 8	P
6.7.3	Medicao da frequência de desconexao por subfrequência Measurement of underrfrequency disconnection frequency	ver tabela 8 See table 8	P
6.7.4	Medicao do tempo de desconexao por subfrequência disconnection time measurement for underfrequency	ver tabela 8 See table 8	P
6.8	Controle de Potência Ativa em sobrefrequência Active Power control at overfrequency	ver tabela 9 See table 9	P
6.9	Reconexão Reconnect	ver tabela 10 See table 10	P
6.10	Reconexão automática fora de fase Automatic reconnection out of phase	ver tabela 11 See table 11	P
6.11	Limitação da potência activa Active Power Limitation	ver tabela 12 See table 12	P
6.12	Comando de potência reativa reactive power control	ver tabela 13 See table 13	P
6.13	Desconexão e reconexão do sistema fotovoltaico da rede Disconnection and reconnection of the photovoltaic system from the grid	ver tabela 14 See table 14	P
6.14	Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride through – FRT) supportability requirements to undervoltages arising from faults in the network (fault ride through -FRT)	ver tabela 15 See table 15	P

ABNT NBR IEC 62116: 2012			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
7.1	Ensaio de inversor monofásico ou polifásico Single phase or multi-phase inverter testing.	ver tabela 16 See table 16	P

Portaria n,º 357, de 01 de omman de 2014			
Seção Clause	Exigência - Teste Requirement – Test	Resultado - Observação Result - Remark	Veredito Verdict
ANEXO III/ Parte 2	INVERSORES PARA SISTEMAS FOTOVOLTAICOS CONECTADOS À REDE INVERTERS FOR PHOTOVOLTAIC SYSTEMS CONNECTED TO GRID		P
	15 Proteção contra inversão de polaridade 15 Protection against reverse polarity	Veja a tabela anexada. See attached table.	P
	16 Sobrecarga 16 Overload		N/A


5.1	TABELA 1: Corrente Alternada Gerador AC TABLE 1: Alternate Simulator atual AC	P
Especificações de fonte AC AC supply specifications		
Itens Items		Especificações Specification
Tensão (passo mínimo) Voltage (Min, step)		0,1 V
THD de tensão THD voltage		<0,1%
Frequência (passo mínimo) Frequency (min, step)		0,001 Hz
Erro de Fases Sincronismo Phase error Synchro		<1°

5.2	TABELA 2: Simulador fotovoltaica é TABLE 2: Photovoltaics Simulator	P
Especificações do PV Simulator PV Simulator Specifications		
Itens Items		Especificações Specification
Potência de saída Output power		0-15kW
Tempo de resposta Response time		<1ms
Estabilidade Stability		<1%
Preencha gama Fator Fill factor range		0,4

6.1		TABELA 3: Cintilação TABLE 3: Flicker				P																																																																														
Impedância aplicada: Impedance		0,4Ω+0,25j																																																																																		
Fase A	Medição Measurement	Plt	0,40	Limite Limit	0,65																																																																															
		Pst	dc(%)	dmax(%)	d(t)(ms)																																																																															
		Limite=1,0 Limit	Limite=3,3 Limit	Limite=4,0 Limit	Limite=500 Limit																																																																															
	Veja abaixo See below																																																																																			
	<table><tr><td></td><td>dc[%]</td><td>dmax[%]</td><td>d(t)[ms]</td><td>Pst</td><td>Plt</td></tr><tr><td>Limit</td><td>3.30</td><td>4.00</td><td>500 3.30(%)</td><td>1.00</td><td>0.65 N:12</td></tr><tr><td>No. 1</td><td>0.30 Pass</td><td>0.63 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.37 Pass</td><td rowspan="12"></td></tr><tr><td>2</td><td>0.00 Pass</td><td>0.65 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.37 Pass</td></tr><tr><td>3</td><td>0.00 Pass</td><td>0.72 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.39 Pass</td></tr><tr><td>4</td><td>0.00 Pass</td><td>0.73 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.38 Pass</td></tr><tr><td>5</td><td>0.00 Pass</td><td>0.73 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.39 Pass</td></tr><tr><td>6</td><td>0.00 Pass</td><td>0.75 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.42 Pass</td></tr><tr><td>7</td><td>0.00 Pass</td><td>0.80 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.40 Pass</td></tr><tr><td>8</td><td>0.00 Pass</td><td>0.80 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.40 Pass</td></tr><tr><td>9</td><td>0.00 Pass</td><td>0.80 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.41 Pass</td></tr><tr><td>10</td><td>0.00 Pass</td><td>0.80 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.40 Pass</td></tr><tr><td>11</td><td>0.00 Pass</td><td>0.80 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.40 Pass</td></tr><tr><td>12</td><td>0.00 Pass</td><td>0.80 Pass</td><td>0 Pass</td><td>0.40 Pass</td></tr><tr><td>Result</td><td>Pass</td><td>Pass</td><td>Pass</td><td>Pass</td><td>0.40 Pass</td></tr></table>						dc[%]	dmax[%]	d(t)[ms]	Pst	Plt	Limit	3.30	4.00	500 3.30(%)	1.00	0.65 N:12	No. 1	0.30 Pass	0.63 Pass	0 Pass	0.37 Pass		2	0.00 Pass	0.65 Pass	0 Pass	0.37 Pass	3	0.00 Pass	0.72 Pass	0 Pass	0.39 Pass	4	0.00 Pass	0.73 Pass	0 Pass	0.38 Pass	5	0.00 Pass	0.73 Pass	0 Pass	0.39 Pass	6	0.00 Pass	0.75 Pass	0 Pass	0.42 Pass	7	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass	8	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass	9	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.41 Pass	10	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass	11	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass	12	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass	Result	Pass	Pass	Pass	Pass	0.40 Pass
		dc[%]	dmax[%]	d(t)[ms]	Pst	Plt																																																																														
	Limit	3.30	4.00	500 3.30(%)	1.00	0.65 N:12																																																																														
	No. 1	0.30 Pass	0.63 Pass	0 Pass	0.37 Pass																																																																															
	2	0.00 Pass	0.65 Pass	0 Pass	0.37 Pass																																																																															
	3	0.00 Pass	0.72 Pass	0 Pass	0.39 Pass																																																																															
4	0.00 Pass	0.73 Pass	0 Pass	0.38 Pass																																																																																
5	0.00 Pass	0.73 Pass	0 Pass	0.39 Pass																																																																																
6	0.00 Pass	0.75 Pass	0 Pass	0.42 Pass																																																																																
7	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass																																																																																
8	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass																																																																																
9	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.41 Pass																																																																																
10	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass																																																																																
11	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass																																																																																
12	0.00 Pass	0.80 Pass	0 Pass	0.40 Pass																																																																																
Result	Pass	Pass	Pass	Pass	0.40 Pass																																																																															

6.2	TABELA 4: Injeção de componente c,c, TABLE 4: DC component	P
-----	---	---

Poder Power [%nominal VA]	Poder Power [W]	Tensão nominal Rated Voltage [Vrms]	Corrente nominal Rated Current [Arms]			Valor intervenção D,C, Intervention value D,C,			Tempo de viagem Trip Time (s)	Limite Limit [s]
			R	S	T	[A]	[%In]	$I_{dc} >>$		
33± 5	2309	220	31,82	--	--	0,05	0,16	0,5% In	0,580	1
66± 5	4635	220	31,82	--	--	0,05	0,15	0,5% In	0,560	1
100 ± 5	7007	220	31,82	--	--	0,04	0,11	0,5% In	0,560	1



6.3	TABELA 5: Harmônicas e distorção de forma de onda TABLE 5: Harmonics and Wave Form distortion						P
	Harmônicos na operação contínua Harmonics at continuous operation						
P/Pn[%]	10%	20%	30%	50%	75%	100%	Limites Limit
Ordem Ordinal number	Medição [Harmonic / Fundamental] Measurement [Harmonic/Fundamental]						
	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]	[%]
2	0,074	0,045	0,055	0,060	0,075	0,115	1,0
3	0,510	0,743	0,805	0,835	1,019	1,531	4,0
4	0,032	0,028	0,035	0,028	0,030	0,025	1,0
5	0,286	0,318	0,522	0,469	0,516	0,227	4,0
6	0,026	0,031	0,030	0,032	0,037	0,020	1,0
7	0,644	0,177	0,266	0,341	0,338	0,205	4,0
8	0,032	0,042	0,030	0,037	0,041	0,019	1,0
9	0,677	0,196	0,158	0,326	0,327	0,164	4,0
10	0,032	0,036	0,034	0,039	0,036	0,023	0,5
11	0,434	0,277	0,123	0,199	0,291	0,102	2,0
12	0,041	0,039	0,032	0,037	0,043	0,034	0,5
13	0,243	0,279	0,103	0,181	0,276	0,229	2,0
14	0,026	0,032	0,032	0,032	0,035	0,026	0,5
15	0,200	0,227	0,128	0,123	0,189	0,129	2,0
16	0,026	0,026	0,031	0,031	0,032	0,018	0,5
17	0,234	0,140	0,125	0,089	0,182	0,209	1,5
18	0,026	0,031	0,029	0,028	0,034	0,026	0,5
19	0,231	0,106	0,160	0,087	0,154	0,145	1,5
20	0,031	0,038	0,029	0,031	0,035	0,039	0,5
21	0,183	0,079	0,132	0,038	0,144	0,107	1,5
22	0,027	0,035	0,029	0,032	0,033	0,045	0,5
23	0,103	0,055	0,103	0,039	0,154	0,160	0,6
24	0,025	0,029	0,028	0,041	0,034	0,016	0,5
25	0,059	0,081	0,096	0,035	0,093	0,128	0,6
26	0,035	0,041	0,029	0,027	0,038	0,019	0,5
27	0,102	0,116	0,056	0,063	0,098	0,132	0,6
28	0,028	0,036	0,023	0,032	0,039	0,030	0,5
29	0,143	0,145	0,036	0,059	0,085	0,161	0,6


30	0,023	0,024	0,024	0,027	0,026	0,024	0,5
31	0,131	0,144	0,033	0,088	0,058	0,112	0,6
32	0,021	0,026	0,023	0,024	0,024	0,016	0,5
33	0,080	0,131	0,037	0,093	0,053	0,148	0,6
THD	1,316	1,032	1,076	1,136	1,371	1,663	5

6.4/6.5	TABELA 6: Fator de Potência – FIXO TABLE 6: Power Factor - FIXED					P
☒ Sistemas fotovoltaicos com potência nominal mais de 6kw: PV systems with rated power more than 6Kw:						
PF=1						
Poder bin: P/Pn Power bin:	10%	20%	30%	50%	75%	100%
Tensão[U]: Voltage	220,0	220,1	220,1	220,1	220,2	220,3
Poder[W]: Power	670,3	1384,1	2094,9	3511,2	5270,1	7015,7
Fator de potência sob 1: configuração: Power factor set on 1:	0,9539	0,9900	0,9959	0,9984	0,9990	0,9991
Limites da PF: Limits of PF:	--	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025
Absorção de potência reativa indutiva Inductive reactive power absorption						
Poder bin: P/Pn Power bin:	10%	20%	30%	50%	75%	100%
Tensão[U]: Voltage	220,3	220,1	220,0	220,0	220,1	220,2
Poder[W]: Power	669,9	1382,8	2092,1	3502,3	5249,9	6984,0
Fator de potência sob -0,9: configuração: Power factor set on -0,9:	0,8932	0,9046	0,9025	0,9002	0,8980	0,8957
Limites da PF: Limits of PF:	--	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025
Fonte de alimentação reativa capacitiva Capacitive reactive power supply						
Poder bin: P/Pn Power bin:	10%	20%	30%	50%	75%	100%
Tensão[U]: Voltage	219,9	220,0	220,0	220,1	220,1	220,2
Poder[W]: Power	674,6	1386,0	2095,9	3507,5	5257,7	6994,5

Fator de potência sob 0,9: configuração: Power factor set on 0,9:	0,8794	0,8942	0,8998	0,9027	0,9031	0,9031
Limites da PF: Limits of PF:	--	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025	+/-0,025

6.4/6.5		TABELA 6: Fator de Potência – FIXO TABLE 6: Power Factor - FIXED						P
Sistemas fotovoltaicos com potência nominal mais de 3kw: PV systems with rated power more than 3Kw								
Teste 2: Fator de Potência Curve								
Lock-in: 1,04Vn (Vn e 1,1 Vn com passos de 0,01)								
Lock-out: 1,00Vn (0,9 Vn e Vn com passos de 0,01)								
P/Pn[%] setpoint	P[W]	P/Pn [%]	Vout/V n	Q[Var]	Cosφ medid o	Cosφ Set- point	Δcos φ	LIMITE Δcosφ_ma x
20	1386,3	19,80	1,04	-7,1	0,9999	1,0000	0,0000	--
30	2098,3	29,98	1,04	-23,6	0,9999	1,0000	-0,0001	+/-0,025
40	2807,9	40,11	1,04	-41,0	0,9999	1,0000	-0,0001	+/-0,025
50	3517,4	50,25	1,04	-58,5	0,9999	1,0000	-0,0001	+/-0,025
60	4223,5	60,34	1,04	-73,9	0,9998	1,0000	-0,0002	+/-0,025
60	4220,9	60,30	1,06	-939,2	0,9761	0,9800	-0,0039	+/-0,025
70	4920,4	70,29	1,06	-1524,7	0,9552	0,9600	-0,0048	+/-0,025
80	5616,1	80,23	1,06	-2162,2	0,9332	0,9400	-0,0068	+/-0,025
90	6308,8	90,13	1,06	-2774,4	0,9154	0,9200	-0,0046	+/-0,025
100	6745,8	96,37	1,06	-3207,9	0,9031	0,9000	0,0031	+/-0,025
100	6907,8	98,68	0,99	-90,8	0,9999	1,0000	-0,0001	+/-0,025
Gráfico produção de potência reativa de acordo com uma característica Curva do Fator de Potência								

produção Graph potência reativa de acordo com uma curva de Fator de Potência característica
Graph reactive power production according to a characteristic Power Factor Curve



6.4/6.5	TABELA 6: Potência de reacção fixa Q TABLE 6: fixed reactive power Q				P
Sistemas fotovoltaicos com potência nominal mais de 6kw: PV systems with rated power more than 6Kw					
Fonte de alimentação reativa com setpoint Q = 0 Reactive power supply with setpoint Q = 0					
Potência	Potência ativa [W]	Potência reativa [Var]	Fator de potência (cos φ)	Potência entrada [W]	
10%	673	-150	0,9760	706	
20%	1388	-139	0,9950	1436	
30%	2101	-129	0,9981	2166	
50%	3518	-109	0,9995	3626	
75%	5277	-85	0,9999	5448	
100%	7024	-65	1,0000	7273	
Absorção de potência reativa indutiva Inductive reactive power absorption					
Potência	Potência ativa [W]	Potência reativa [Var]	Fator de potência (cos φ)	Potência entrada [W]	
10%	675	-3473	0,1907	779	
20%	1322	-3467	0,3564	1436	
30%	2039	-3468	0,5069	2166	
50%	3463	-3461	0,7073	3624	
75%	5225	-3458	0,8340	5447	
100%	6974	-3470	0,8953	7271	
Fonte de alimentação reativa capacitiva Capacitive reactive power supply					
Potência	Potência ativa [W]	Potência reativa [Var]	Fator de potência (cos φ)	Potência entrada [W]	
10%	692	3388	0,1972	779	
20%	1339	3403	0,3615	1436	
30%	2055	3419	0,5096	2166	
50%	3477	3450	0,7047	3625	
75%	5237	3486	0,8288	5447	
100%	6976	3526	0,8899	7260	
bserwações: Remarks: Sistemas fotovoltaicos com potência nominal maior que 6 kW também devem ter uma capacidade de injeção ou demanda de potência reativa igual a 48,43% da potência ativa nominal, como mostra a Figura 2. Photovoltaic systems with rated power greater than 6 kW must also have an injection capacity or reactive power demand equal to 48.43% of the rated active power. as shown in Figure 2.					

O sistema fotovoltaico pode operar com duas possibilidades: (i) FP = 1 ajustado na fábrica para trabalhar com uma tolerância na faixa de 0,98 de atraso para 0,98 de avanço. O inversor deve, como opção, a possibilidade de operar de acordo com a curva da Figura 1 e PF ajustável de 0,90 indutivo a 0,90 capacitivo, ou (ii) controle de potência reativa (VAr), conforme Figura 2.

The photovoltaic system can operate with two possibilities: (i) FP = 1 set at the factory to work with a tolerance in the range of 0.98 delay to 0.98 advance. The inverter must, as an option, be able to operate according to the curve in Figure 1 and adjustable PF from 0.90 inductive to 0.90 capacitive, or (ii) reactive power control (VAr), as shown in Figure 2.




Figura 2 – Limites operacionais de injeção/demanda de potência reativa para sistemas com potência nominal superior a 6 kW.

O tipo e ajustes de controle de FP e injeção / demanda de potência reativa devem ser determinados pelas condições da rede e estabelecidos individualmente pelo operador da rede e fornecidos juntamente com a permissão de acesso. Os tipos de controle podem ser:

The type and settings of PF control and reactive power injection/demand shall be determined by grid conditions and set individually by the grid operator and provided along with the access permit. Control types can be:

- PF fixo; ou
- PF fixed; or
- potência reativa fixa; ou
- Fixed reactive power; or
- curva padrão para FP em função da potência ativa do inversor ou curva específica (ajuste dos pontos A, B e C); ou
- standard curve for PF as a function of inverter active power or specific curve (adjustment of points A, B and C); or
- controle externo.
- external control.

O inversor deve sair da fábrica com um FP de 1.


The inverter must leave the factory with an PF of 1.

O ESE é considerado conforme se a diferença entre os valores de potência reativa medidos e valores esperados, estiver dentro da tolerância de $\pm 2,5\%$ da saída nominal do ESE.

The EUT is considered compliant if the difference between the measured reactive power values and the expected values is within a tolerance of $\pm 2.5\%$ of the EUT nominal output.

6.6.1. 6.6.2. 6.6.3. 6.6.4	TABELA 7: Desconexão devido a Alto / Baixo Tensão TABLE 7: Disconnection due to High/Low Voltage	P	
	Baixa ommand: Low voltage:	Alta ommand: High voltage:	
PASSOS para valor viagem [V to V]: STEPS for trip value:	88%Un -> diminuir por max 0,4%Un cada etapa 88%Un -> decrease by max 0,4%Un per, steps	Un -> aumentar por max 0,4%Un cada etapa Un -> increase by max 0,4%Un per, steps	
Limite [U/Un%]: Limit:	80%Un		110%Un
A precisão da medição do valor de trip [V] [%]: Measurement accuracy of the tripping value:	175,14	79,61%Un	241,12 109,60%Un
PASSO para o tempo de viagem [V to V]: STEP for trip time:	$U_{trip}+2\%Un \rightarrow V_{trip}-1\%Un$		$U_{trip}-2\%Un \rightarrow U_{trip}+1\%Un$
Definir o valor do tempo de viagem [ms]: Setting value of trip time:	400		200
Medição do tempo de intervenção [ms]: Measurement the trip time:	337		135
Mensuração o tempo de reconexão [s]: Measurement the reconnection time:	89,8		89,8

6.7.1. 6.7.2. 6.7.3. 6.7.4	TABELA 8: Desconexão devido a Alto / Baixo frequência TABLE 8: Disconnection due to High/Low Frequency	P
	Baixa frequência: Low frequency:	Alta frequência: High frequency:
PASSOS para valor viagem [Hz to Hz]: STEPS for trip value:	58Hz -> diminuir por max 0,1Hz cada etapa 58Hz -> decrease by max 0,1Hz per, steps	60Hz -> aumentar por 0,1Hz cada etapa 60Hz -> increase by max 0,1Hz per, steps
Limite [Hz]: Limit:	57,5	62
A precisão da medição do valor de trip [Hz] : Measurement accuracy of the tripping value:	57,50	62,00
PASSO para o tempo de viagem [Hz to Hz]: STEP for trip time:	58Hz -> Freq _{trip} -0,1Hz	60Hz -> Freq _{trip} +0,1Hz
Definir o valor do tempo de viagem [ms]: Setting value of trip time:	200	200
Medição do tempo de intervenção [ms]: Measurement the trip time:	140	147
Mensuração o tempo de reconexão [s]: Measurement the reconnection time:	89,1	98,7
Observações: Remarks: O valor de ajuste eo valor da viagem frequência não pode variar mais do que $\pm 0,1\text{Hz}$ e 2%. The setting value and the trip value of the frequency may not vary by more than $\pm 0,1\text{Hz}$ and 2%.		

6.8	TABELA 9: Controle de potência ativa em Alta frequência TABLE 9: Control of Active Power in High Frequency					P
 Figura 3 – Curva de operação do sistema fotovoltaico em função da frequência da rede para a desconexão por variação de frequência						
Sequência A: 100% P _n Sequence A: 100%P _n						
Passo # Step	Set potência de saída [%] Set output power	frequência [Hz] frequency	Valor de potência esperado [W] Expected power value	Os valores de potência reais * [W] Actual power values*	Limites limits	ponto Graph Graph point
P1	100	60,0	7000	6976	--	P1
P2	100	60,2	7000	6972	± 2,5% P _n	P2
P3	100	60,5	7000	6971	± 2,5% P _n	P3
P4	100	61,0	5600	5642	± 2,5% P _n	P4
P5	100	61,5	4200	4261	± 2,5% P _n	P5
P6	100	61,9	3080	3160	± 2,5% P _n	P6
P7	100	60,2	3080	3157	± 2,5% P _n	P7
P8	tempo de atraso de recuperação de energia: 302s, Limitação: ≥300 s Power recovery delay time: 302s, limitation: ≥300 s					
	Máxima de aumento Gradiente (%P _M /min):19,62, Limitação :20%P _M /min, maximum rising Gradient (%P _M /min):19,62, limitation: 20% P _M / min,					
	100	60,0	7000	6974	± 2,5% P _n	P8
Sequência B: 50% P _n Sequence B: 50%P _n						
Passo # Step	Set potência de saída [%] Set output power	frequência [Hz] frequency	Valor de potência esperado [W] Expected power value	Os valores de potência reais * [W] Actual power values*	Limites limits	ponto Graph Graph point
P1	50	60,0	3500	3510	--	P1
P2	50	60,2	3500	3510	± 2,5% P _n	P2


P3	50	60,5	3500	3510	± 2,5% Pn	P3
P4	50	61,0	2800	2909	± 2,5% Pn	P4
P5	50	61,5	2100	2211	± 2,5% Pn	P5
P6	50	61,9	1540	1654	± 2,5% Pn	P6
P7	50	60,2	1540	1652	± 2,5% Pn	P7
P8	tempo de atraso de recuperação de energia: 301 s, Limitação: ≥300 s Power recovery delay time:301 s, limitation: ≥300 s					
	Máxima de aumento Gradiente (%PM/min):19,20, Limitação: 20%PM/min, maximum rising Gradient (%PM/min):19,20, limitation: 20% PM / min,					
	100	60,0	7000	6966	± 2,5% Pn	P8
Observações: Remarks: *) 30s valor médio, *) 30s mean value,						

6.9	TABELA 10: Reconexão TABLE 10: Reconnection	P
Este teste deve ser realizado durante os testes de 6.6.1, 6.6.3, 6.7.1, 6.7.3. Imediatamente após restaurar as condições de tensão / frequência nominal, meça e registre o tempo decorrido até a reconexão. This test must be performed during the tests of 6.6.1, 6.6.3, 6.7.1, 6.7.3. Immediately after restoring nominal voltage / frequency conditions, measure and record the elapsed time until reconnection.		
	Conditons de tensão stress conditions	
a) Fora da Gama de tensão a) Out of Voltage Range	79% U_n para 600s 79% U_n for 600s	111% U_n para 600s 111% U_n for 600s
Conexão: Connection:	Sem conexão No connection	Sem conexão No connection
Limite: Limit:	Não é permitido conexão Connection is not allowed	
b) No intervalo de tensão no arranque b) In the voltage range at startup	$80\% U_n < U$	$U < 110\% U_n$
Tempo de reconexão [s] Reconnect time [s]	78,5 s	78,5 s
Limite: Limit:	Reconexão entre 20s e 300s Reconnection between 20s and 300s	
c) Na faixa de tensão após falha de tensão c) In the voltage range after voltage failure	$80\% U_n < U$	$U < 110\% U_n$
Tempo de reconexão [s] Reconnect time [s]	95,5 s	95,5 s
Limite: Limit:	Reconexão entre 20s e 300s Reconnection between 20s and 300s	
d) Fora de alcance de frequência d) Out of frequency range	59,88Hz $\pm 0,01$ para 600s 59,88Hz $\pm 0,01$ for 600s	60,12Hz $\pm 0,01$ para 600s 60,12Hz $\pm 0,01$ for 600s
Conexão: Connection:	Sem conexão No connection	Sem conexão No connection
Limite: Limit:	Não é permitido conexão Connection is not allowed	
e) No intervalo de frequência no arranque e) In the frequency range at startup	$59,90 \text{ Hz} < f$	$f < 60,10$
Tempo de reconexão [s] Reconnect time [s]	79,0 s	78,0 s
Limite: Limit:	Reconexão entre 20s e 300s Reconnection between 20s and 300s	
f) Na faixa de frequência após falha de frequência f) In the frequency range after frequency failure	$59,90 \text{ Hz} < f$	$f < 60,10$
Tempo de reconexão [s]	95,5 s	96,0 s

Reconnect time [s]		
Limite: Limit:	Reconexão entre 20s e 300s Reconnection between 20s and 300s	
Ensaio: Test: Condições de ensaio b) c): tensão dentro dos limites de 80% a 110%. Test conditions b) and c): voltage within the limits of 80% to 110%. Condição de teste e) ef): frequência dentro dos limites de 59,90Hz a 60,10Hz. Test condition e) and f): frequency within the limits of 59.90Hz to 60.10Hz.		
Observações: Remarks: O tempo de reconexão pode ser medido com um cronômetro. Reconnection time can be measured with a stopwatch.		

6.10	TABLE 11: Reconnection automático fora de fase TABELA 11: Automatic Reconnection out of phase			P
Teste Test	Potência de saída [kW] Output Power	deslocamento de fase [°] Phase displacement	corrente de fase [A] Phase current	Resultado Result
1	7,021	+90°	32,097	Nenhum dano Inversor conectado No damage Inverter connected
2	6,949	-90°	31,690	Nenhum dano Inversor conectado No damage Inverter connected
3	7,017	+180°	32,080	Nenhum dano Inversor conectado No damage Inverter connected
4	7,020	-180°	32,049	Nenhum dano Inversor conectado No damage Inverter connected
Observações: Remarks: Inversor é considerado aceitável se a corrente de saída está dentro da gama de funcionamento normal, Inverter is considered accepted if the output current is within the normal working range.				


+ 90° phase shift




- 90° phase shift



+ 180° phase shift




- 180° phase shift



6.11	TABLE 12: Modulação Activa Da potência TABELA 12: Active power modulation									P
Valor médio de 1 min /P/P _n [%]	100	90	80	70	60	50	40	30	20	10
P _{Configurar} [W]: P _{Setpoint} [W]:	7000	6300	5600	4900	4200	3500	2800	2100	1400	700
P _{E60} [W]:	7011	6315	5618	4918	4217	3513	2806	2099	1388	673
$\Delta P_{E60}/\text{Configurar}$ [%]: $\Delta P_{E60}/P_{\text{Setpoint}}$ [%]:	0,148	0,195	0,230	0,239	0,223	0,172	0,084	-0,011	-0,157	-0,349
Limite $\Delta P_{E60}/P_{\text{Configurar}}$: Limit $\Delta P_{E60}/P_{\text{Setpoint}}$:	+ 2,5 % do P _{E_{max}}									

Gráfico da precisão de ajuste:
Adjustment precision chart:



Observações:

Remarks:

Um sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz de reduzir a potência ativa injetada na rede por meio de comandos remotos provenientes do operador da rede.

A photovoltaic system with rated output greater than 6 kW shall be able to reduce the active power injected into the network by remote commands from the system operator.

Os valores de ajuste enviados pelo operador da rede são expressos como uma porcentagem da potência nominal do sistema, em incrementos com uma amplitude máxima de 10%. Se o sistema tiver um nível de energia ativo menor do que o necessário, a saída de energia ativa não poderá ser reduzida ainda mais.

Adjustment values sent by the network operator are expressed as a percentage of the nominal output of the system, in increments with a maximum range of 10%. If the system has a lower active energy level than necessary, the active energy output cannot be reduced further.

A potência ativa requerida pelo comando externo deve ser atingida no prazo máximo de 1 min após a recepção do sinal, com uma tolerância de $\pm 2,5\%$ da potência nominal do sistema.

The active power required by the external control shall be reached within a maximum of one minute after receiving the signal with a tolerance of the nominal power of the system.

6.12	TABLE 13: Modulação de potência reativa TABELA 13: Reactive power modulation			P																				
Sistemas fotovoltaicos com potência nominal mais de 6kw: PV systems with rated power more than 6kw																								
	Ponto de ajuste de potência reativa Q/P _n [%] Reactive power setpoint Q/P _n [%]	Potência reativa medida Q/P _n [%] Measured reactive power Q/P _n [%]	Desvio comparado ao setpoint ΔQ/P _n [%] Deviation compared to setpoint ΔQ/P _n [%]																					
-Q _{min}	-48,43	-48,17	0,265																					
0	0	-1,60	-1,602																					
+Q _{max}	+48,43	48,08	-0,352																					
Diagrama: Diagram:																								
<table border="1"><caption>Data points for the reactive power modulation diagram</caption><thead><tr><th>Time [s]</th><th>Q/Pn_ [%]</th><th>Q/Pn_Setting</th><th>Limit+</th><th>Limit-</th></tr></thead><tbody><tr><td>0 - 250</td><td>-50.00</td><td>-50.00</td><td>-45.00</td><td>-55.00</td></tr><tr><td>250 - 600</td><td>0.00</td><td>0.00</td><td>3.00</td><td>-3.00</td></tr><tr><td>600 - 1000</td><td>50.00</td><td>50.00</td><td>53.00</td><td>47.00</td></tr></tbody></table>					Time [s]	Q/Pn_ [%]	Q/Pn_Setting	Limit+	Limit-	0 - 250	-50.00	-50.00	-45.00	-55.00	250 - 600	0.00	0.00	3.00	-3.00	600 - 1000	50.00	50.00	53.00	47.00
Time [s]	Q/Pn_ [%]	Q/Pn_Setting	Limit+	Limit-																				
0 - 250	-50.00	-50.00	-45.00	-55.00																				
250 - 600	0.00	0.00	3.00	-3.00																				
600 - 1000	50.00	50.00	53.00	47.00																				

Observações:


Remarks:

Um sistema fotovoltaico com potência nominal superior a 6 kW deve ser capaz de regular a potência reativa injetada / exigida por meio de comandos remotos provenientes do operador da rede.

A photovoltaic system with rated output greater than 6 kW shall be able to regulate injected reactive power/ required by remote commands from the system operator.

A potência reativa exigida pelo comando externo deve ser atingida no máximo 10 segundos após o recebimento do sinal, com uma tolerância de $\pm 2,5\%$ da potência nominal do sistema.

The reactive power required by the external control shall be reached no later than ten seconds after receiving the signal, with a tolerance of $\pm 2,5\%$ of the rated power of the system.

6.13	TABELA 14: Desconexão e reconexão de Inverter / Remote Comando TABLE 14: Disconnection and Reconnection of Inverter / Remote Command	P
Desconectado da rede pelo ommando externo: Disconnected from grid by external command:		
tempo de desconexão: 0,0025s Disconnect time: 0,0025s 		
Reconectado à rede pelo ommando externo: Reconnected to grid by external command:		
Reconectar tempo: 71,4s Reconnect time: 71,4s 		
Observações: Remarks:		

6.14	TABELA 15: Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede (fault ride through- FRT) TABLE 15: Undervoltage withstand requirements due to faults in the network (fault ride through- FRT)	P
------	---	---

Para evitar a desconexão indevida da rede em caso de quedas de tensão, o sistema fotovoltaico com potência total igual ou maior que 6 kW deve continuar atendendo aos requisitos apresentados graficamente na Figura 4.

To avoid improper disconnection from the grid in case of voltage drops, the photovoltaic system with a total power equal to or greater than 6 kW must continue to meet the requirements graphically presented in Figure 4.




Figura 4 – Requisitos de suportabilidade a subtensoes decorrentes de faltas na rede básica (Low Voltage Fault Ride Through - LVFRT)

Na área marcada, o sistema fotovoltaico não pode se desconectar da rede.

In the marked area, the photovoltaic system cannot be disconnected from the grid.

Na área cinza, o sistema fotovoltaico pode se desconectar da rede.

In the gray area, the photovoltaic system can disconnect from the grid.

Se a tensão voltar à faixa normal de operação (-20% a + 10% da tensão nominal) dentro de 200 ms, o sistema fotovoltaico deve recomençar a injeção da potência ativa e reativa no mesmo nível anterior à falha, com uma tolerância de + 10% da potência nominal do sistema fotovoltaico.

If the voltage returns to the normal operating range (-20% to + 10% of the nominal voltage) within 200 ms, the photovoltaic system must restart the injection of active and reactive power at the same level as before the failure, with a tolerance of + 10% of the nominal power of the photovoltaic system.

Se a tensão voltar à faixa normal de operação (-20% a + 10% da tensão nominal) dentro de 200 ms, o sistema fotovoltaico deve recomençar a injeção da potência ativa e reativa no mesmo nível anterior à falha, com uma tolerância de + 10% da potência nominal do sistema fotovoltaico.

If the voltage returns to the normal operating range (-20% to + 10% of the nominal voltage) within 200 ms, the photovoltaic system must restart the injection of active and reactive power at the same level as before

the failure, with a tolerance of + 10% of the nominal power of the photovoltaic system.

Se a tensão for restaurada, mas permanecer dentro de 80% a 90% da tensão nominal, é permitida uma redução na potência injetada, com base na corrente máxima do inversor.

If the voltage is restored but remains within 80% to 90% of the rated voltage, a reduction in the injected power is allowed, based on the maximum inverter current.


Lista de testes	Amplitude residual da tensão fase a fase V/V_{nom}	Duração [ms]		Forma (*)
1 – falha simétrica trifásica	0,05	$\pm 0,05(V1/V_{nom})$	190 ± 20	
2 – falha simétrica trifásica	0,45	$\pm 0,05(V2/V_{nom})$	290 ± 20	
3 – falha assimétrica de duas fases	0,05	$\pm 0,05(V3/V_{nom})$	190 ± 20	
4 – falha assimétrica de duas fases	0,45	$\pm 0,05(V4/V_{nom})$	290 ± 20	

Resultado dos testes FRT:
FRT test results:


Lista de testes Test list	Amplitude residual da tensão fase a neutro V/V_{nom} Residual amplitude of phase-to-neutral voltage V/V_{nom}	Limite de duração [ms] Duration limit [ms]	Duração [ms] Duration [ms]	Resultado Result
P=20%Pn				
1 – Falha simétrica trifásica 1 - Three-phase symmetric failure	0,05	190 ± 20	200	P
2 – Falha simétrica trifásica 2 - Three-phase symmetric failure	0,45	290 ± 20	299	P
3 – Falha assimétrica de duas fases-L1 3 – Asymmetric two-phase failure-L1	0,05	190 ± 20	200	P
3 – Falha assimétrica de duas fases-L2 3 – Asymmetric two-phase failure-L2	0,87	190 ± 20	200	P
3 – Falha assimétrica de duas fases-L3 3 – Asymmetric two-phase failure-L3	0,87	190 ± 20	200	P
4 – Falha assimétrica de duas fases-L1 4 – Asymmetric two-phase failure-L1	0,45	290 ± 20	301	P
4 – Falha assimétrica de duas fases-L2 4 – Asymmetric two-phase failure-L2	0,90	290 ± 20	301	P
4 – Falha assimétrica de duas fases-L3 4 – Asymmetric two-phase failure-L3	0,90	290 ± 20	301	P

P> 90%Pn				
1 – Falha simétrica trifásica 1 – Three-phase symmetric failure	0,05	190 ± 20	200	P
2 – Falha simétrica trifásica 2 – Three-phase symmetric failure	0,45	290 ± 20	299	P
3 – Falha assimétrica de duas fases-L1 3 – Asymmetric two-phase failure-L1	0,05	190 ± 20	200	P
3 – Falha assimétrica de duas fases-L2 3 – Asymmetric two-phase failure-L2	0,87	190 ± 20	201	P
3 – Falha assimétrica de duas fases-L3 3 – Asymmetric two-phase failure-L3	0,87	190 ± 20	200	P
4 – Falha assimétrica de duas fases-L1 4 – Asymmetric two-phase failure-L1	0,45	290 ± 20	301	P
4 – Falha assimétrica de duas fases-L2 4 – Asymmetric two-phase failure-L2	0,90	290 ± 20	301	P
4 – Falha assimétrica de duas fases-L3 4 – Asymmetric two-phase failure-L3	0,90	290 ± 20	301	P
Condições de teste: Test conditions: As condições de teste são executadas como condições de pior caso. O inversor alimenta potência ativa e reativa máxima durante o teste completo. Test conditions are run as worst-case conditions. The inverter supplies maximum active and reactive power during the complete test. A ESE é considerada em conformidade se atender aos requisitos para suportar a subtensão causada por falhas na rede (Low Voltage Fault Ride Through - LVFRT) especificada na ABNT NBR 16149. * Unidade monofásica. The ESE is considered in compliance if it meets the requirements to support the undervoltage caused by network failures (Low Voltage Fault Ride Through - LVFRT) specified in ABNT NBR 16149. * Single-phase unit.				

Teste 1 - falha simétrica trifásica ($V / V_{nom} = 0,05$) $P=20\%P_n$
Test 1 - three-phase symmetric failure ($V / V_{nom} = 0,05$) $P=20\%P_n$




Teste 2 - falha simétrica trifásica ($V / V_{nom} = 0,45$) $P=20\%P_n$
Test 2 - three-phase symmetric failure ($V / V_{nom} = 0,45$) $P=20\%P_n$




Teste 3 - falha assimétrica de duas fases - L1 (V / Vnom = 0,05) P=20%Pn

Test 3 - two-phase asymmetric failure - L1 (V / Vnom = 0,05) P=20%Pn




Teste 3 - falha assimétrica de duas fases – L2 (V / Vnom = 0,87) P=20%Pn

Test 3 - two-phase asymmetric failure – L2 (V / Vnom = 0,87) P=20%Pn




Teste 3 - falha assimétrica de duas fases – L3 (V / Vnom = 0,87) P=20%Pn

Test 3 - two-phase asymmetric failure – L3 (V / Vnom = 0,87) P=20%Pn




Teste 4 - falha assimétrica de duas fases – L1 (V / Vnom = 0,45) P=20%Pn

Test 4 - two-phase asymmetric failure – L1 (V / Vnom = 0,45) P=20%Pn




Teste 4 - falha assimétrica de duas fases – L2 (V / Vnom = 0,90) P=20%Pn

Test 4 - two-phase asymmetric failure – L2 (V / Vnom = 0,90) P=20%Pn




Teste 4 - falha assimétrica de duas fases – L3 (V / Vnom = 0,90) P=20%Pn


Test 4 - two-phase asymmetric failure – L3 (V / Vnom = 0,90) P=20%Pn



Teste 1 - falha simétrica trifásica ($V / V_{nom} = 0,05$) $P=100\%P_n$
Test 1 - three-phase symmetric failure ($V / V_{nom} = 0,05$) $P=100\%P_n$




Teste 2 - falha simétrica trifásica ($V / V_{nom} = 0,45$) $P=100\%P_n$
Test 2 - three-phase symmetric failure ($V / V_{nom} = 0,45$) $P=100\%P_n$




Teste 3 - falha assimétrica de duas fases - L1 (V / Vnom = 0,05) P=100%Pn

Test 3 - two-phase asymmetric failure - L1 (V / Vnom = 0,05) P=100%Pn




Teste 3 - falha assimétrica de duas fases – L2 (V / Vnom = 0,87) P= P=100%Pn

Test 3 - two-phase asymmetric failure – L2 (V / Vnom = 0,87) P=100%Pn




Teste 3 - falha assimétrica de duas fases – L3 (V / Vnom = 0,87) P=100%Pn

Test 3 - two-phase asymmetric failure – L3 (V / Vnom = 0,87) P=100%Pn




Teste 4 - falha assimétrica de duas fases – L1 (V / Vnom = 0,45) P=100%Pn

Test 4 - two-phase asymmetric failure – L1 (V / Vnom = 0,45) P=100%Pn




Teste 4 - falha assimétrica de duas fases – L2 (V / Vnom = 0,90) P=100%Pn

Test 4 - two-phase asymmetric failure – L2 (V / Vnom = 0,90) P=100%Pn



Teste 4 - falha assimétrica de duas fases – L3 (V / Vnom = 0,90) P=100%Pn

Test 4 - two-phase asymmetric failure – L3 (V / Vnom = 0,90) P=100%Pn




7.1	TABELA 16: Proteção contra ilhamento TABLE 16: Islanding Protection					P
Condição A: 100% de potência nominal Condition A: 100% of rated power						
condições Conditions	P _w [kW]	Q _L [kVA]	Q _C [kVA]	Q _f	Tempo de viagem [ms] Trip time	Limite Limit [ms]
P _R : 95% P _Q : 105%	A: 6,650 B: -- C: --	A: 7,330 B: -- C: --	A: 7,110 B: -- C: --	1,09	282	2000
P _R : 95% P _Q : 100%	A: 6,660 B: -- C: --	A: 7,050 B: -- C: --	A: 7,110 B: -- C: --	1,06	487	2000
P _R : 95% P _Q : 95%	A: 6,630 B: -- C: --	A: 6,680 B: -- C: --	A: 7,110 B: -- C: --	1,04	272	2000
P _R : 100% P _Q : 105%	A: 7,020 B: -- C: --	A: 7,320 B: -- C: --	A: 7,060 B: -- C: --	1,02	239	2000
P _R : 100% P _Q : 100%	A: 7,000 B: -- C: --	A: 6,970 B: -- C: --	A: 7,070 B: -- C: --	1,00	975	2000
P _R : 100% P _Q : 95%	A: 6,980 B: -- C: --	A: 6,630 B: -- C: --	A: 7,070 B: -- C: --	0,98	241	2000
P _R : 105% P _Q : 105%	A: 7,360 B: -- C: --	A: 7,290 B: -- C: --	A: 7,020 B: -- C: --	0,97	213	2000
P _R : 105% P _Q : 100%	A: 7,350 B: -- C: --	A: 6,960 B: -- C: --	A: 7,030 B: -- C: --	0,95	448	2000
P _R : 105% P _Q : 95%	A: 7,350 B: -- C: --	A: 6,610 B: -- C: --	A: 7,040 B: -- C: --	0,93	241	2000

Condição B: 66% de potência nominal Condition B: 66% of rated power						
condições Conditions	P _w [kW]	Q _L [kVA]	Q _C [kVA]	Q _f	Tempo de viagem [ms] Trip time	Limite Limit [ms]
P _R : 100% P _Q : 95%	A: 4,610 B: -- C: --	A: 4,780 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	0,97	280	2000
P _R : 100% P _Q : 96%	A: 4,640 B: -- C: --	A: 4,730 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	0,97	293	2000
P _R : 100% P _Q : 97%	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,690 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	0,98	282	2000
P _R : 100% P _Q : 98%	A: 4,640 B: -- C: --	A: 4,640 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	0,98	355	2000
P _R : 100% P _Q : 99%	A: 4,610 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	0,99	987	2000
P _R : 100% P _Q : 100%	A: 4,590 B: -- C: --	A: 4,550 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	1,00	1018	2000
P _R : 100% P _Q : 101%	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	1,00	424	2000
P _R : 100% P _Q : 102%	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,640 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	1,00	387	2000
P _R : 100% P _Q : 103%	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,690 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	1,01	276	2000
P _R : 100% P _Q : 104%	A: 4,600 B: -- C: --	A: 4,730 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	1,01	303	2000
P _R : 100% P _Q : 105%	A: 4,610 B: -- C: --	A: 4,780 B: -- C: --	A: 4,600 B: -- C: --	1,02	283	2000

Condição C: 33% de potência nominal Condition C: 33% of rated power						
condições Conditions	P _w [kW]	Q _L [kVA]	Q _C [kVA]	Q _f	Tempo de viagem [ms] Trip time	Limite Limit [ms]
P _R : 100% P _Q : 95%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,150 B: -- C: --	A: 2,320 B: -- C: --	0,96	254	2000
P _R : 100% P _Q : 96%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,180 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	0,97	261	2000
P _R : 100% P _Q : 97%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,220 B: -- C: --	A: 2,320 B: -- C: --	0,98	310	2000
P _R : 100% P _Q : 98%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	1,00	307	2000
P _R : 100% P _Q : 99%	A: 2,310 B: -- C: --	A: 2,250 B: -- C: --	A: 2,320 B: -- C: --	0,99	331	2000
P _R : 100% P _Q : 100%	A: 2,310 B: -- C: --	A: 2,270 B: -- C: --	A: 2,320 B: -- C: --	0,99	425	2000
P _R : 100% P _Q : 101%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,300 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	0,99	370	2000
P _R : 100% P _Q : 102%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	1,00	347	2000
P _R : 100% P _Q : 103%	A: 2,310 B: -- C: --	A: 2,340 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	1,01	313	2000
P _R : 100% P _Q : 104%	A: 2,310 B: -- C: --	A: 2,360 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	1,01	346	2000
P _R : 100% P _Q : 105%	A: 2,320 B: -- C: --	A: 2,370 B: -- C: --	A: 2,310 B: -- C: --	1,01	295	2000
Observações: Remarks:						

15	Proteção contra inversão de polaridade (com base na IEC 62109-1) Polarity inversion protection (based on IEC 62109-1)							P
4.4.4.11 Conexão DC reversa 4.4.4.11 Reverse DC connection								
Componente Component	Falha Failed	Condição de teste Test condition		Tempo de teste Test time	Fuse no. (AC)	Condição de falha Failure Condition		Resultado Result
		DC	AC			DC	AC	
PV+ to PV	Invertida antes da inicialização Inverted before startup	360V, 8,4A	220V, 13,6A	5 min	--	360V, <0,1A	220V, <0,1A	Operação normal da unidade, sem danos, sem riscos, sem incêndio. Normal operation of the unit, no damage, no risk, no fire.
PV+ to PV-	Sem falha No fault	360V, 8,4A	220V, 13,6A	5 min	--	360V, 8,4A	220V, 13,6A	Operação normal da unidade Normal unit operation
Observações: Remarks: 1. Configurar os aparelhos e instrumentos de medição tal como aparece na figura 2. 1. Configure measuring devices and instruments as shown in Figure 2. 2. Configurar o simulador de gerador fotovoltaico para fornecer 120 % da potência c.a. máxima do inversor na tensão máxima de SPMP permitida pelo inversor. O fator de forma escolhido é arbitrário. 2. Configure the photovoltaic generator simulator to provide 120% power c.a. maximum inverter at the maximum SPMP voltage allowed by the inverter. The chosen form factor is arbitrary. 3. Configurar o simulador de rede para absorver até 130 % da potência c.a. máxima do inversor, a 60 Hz e na tensão nominal de ensaio. 3. Configure the network simulator to absorb up to 130% of the power c.a. maximum of the inverter, 60 Hz and rated test voltage. 4. Fechar as chaves seguindo a ordem de conexão ao inversor sugerida pelo fabricante. 4. Close keys following the connection order to the inverter suggested by the manufacturer. 5. Operar o inversor por 15 minutos, mesmo que ele limite a potência de saída ou desconecte. 5. Operate the inverter for 15 minutes, even if it limits output power or disconnects. 6. Configurar o simulador de gerador fotovoltaico para o inversor fornecer a potência nominal de saída. 6. Configure the photovoltaic generator simulator for the inverter to provide the rated output output output power. 7. Verificar se o inversor continua operando normalmente. 7. Verify that the inverter continues to operate normally. Se for constatado, através de inspeção visual e da verificação do fluxo de potência para a rede, que o inversor continua operando normalmente, então ele está aprovado. If it is found, by visual inspection and verification of the power flow to the network, that the inverter continues to operate normally, then it is approved.								



16	Sobrecarga Overload	N/A
Observações: Remarks: Como a Corrente do inversor é Limitada por software, é impossível sobrecarregar a saída. As the inverter current is limited by software, it is impossible to overload the output.		

Apêndice I Fotos
Appendix I Photos

Figura 1. Vista de frente
Figure 1. Front view



Figura 2. Visão lado
Figure 2. Side view



Figura 3. Vista do painel de terminais
Figure 3. Terminal panel view



Figura 4. Vista traseira
Figure 4. Back view




Figura 5. Visão interna
Figure 5. Internal view



Figura 6. Vista da tampa superior
Figure 6. Top cover view




Figura 7. Frente da placa-mãe
Figure 7. Motherboard front




Figura 8. Costas da placa-mãe
Figure 8. Motherboard back



Figura 9. Frente da painel de controle
Figure 9. control board front




Figura 10. Costas da painel de controle
Figure 10. control board back




Figura 11. Frente da Painel LCD
Figure 11. LCD panel front





Figura 12. Costas da Painel LCD
Figure 12. LCD panel back



-Fim do relatório de ensaio-
-End of test report-