

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 250061RECO11-A-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /
License holder:

FOXESS CO., LTD.
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang, China

Marca: / Trademark:



Dirección de fábrica: /
Factory location:

FOXESS CO., LTD.
No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor de almacenamiento / Storage Inverter**

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /
Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power
Tensión nominal / Rated voltage
Frecuencia nominal / Rated frequency
Versión firmware / Firmware version
Número de fases / Number of phases
Transformador de aislamiento /
Isolation transformer

Ver página 2 / See page 2

Ver página 2 / See page 2

230/400 V_{AC}

50 Hz

master V1.53, manager V1.11

Trifásico / Three-phase
(3L/N/PE)

No / No

Está en cumplimiento con la norma de ensayos: / Is in compliance with the test standard:

- **UNE 217002: 2020** Inversores para conexión a la red de distribución. Ensayos de los requisitos de inyección de corriente continua a la red, generación de sobretensiones y sistema de detección de funcionamiento en isla.

teniendo en cuenta los requisitos aplicables de la norma y regulación: / taking into account the applicable requirements of the standard and regulation:

- **IEC 62116:2014** "Utility-interconnected photovoltaic inverters-Test procedure of islanding prevention measures"
- **Anexo I, apartado 2.3.6 y 5.3 de la Orden Ministerial TED/749/2020**, de 16 de julio, por la que se establecen los requisitos técnicos para la conexión a la red necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno de SGS PE.T-ECPE-23 de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PE.T-ECPE-23 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 25 de abril de 2025. / This certificate is first issued on 25th April 2025.

Este certificado es válido hasta el 25 de abril de 2030. / This certificate is valid until the 25th April 2030.

Madrid, 25 de abril de 2025 / Madrid, 25th April 2025

María J. González Soria
Certificadora



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	H3-Pro-15.0 / P3-Pro-15.0	H3-Pro-20.0 / P3-Pro-20.0	H3-Pro-25.0 / P3-Pro-25.0	H3-Pro-30.0 / P3-Pro-30.0
PV input				
Max. DC voltage	1000 V			
MPPT voltage range	150~850 V			
AC output				
Rated output power	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

Model	AC3-Pro-15.0 / P3-Pro-15.0-AC	AC3-Pro-20.0 / P3-Pro-20.0-AC	AC3-Pro-25.0 / P3-Pro-25.0-AC	AC3-Pro-30.0 / P3-Pro-30.0-AC
AC output				
Rated output power	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

