

Certificado de Conformidad

Por medio del certificado de producto número / By the product certificate number

Nº 250061RECO11-B-CER

Emitido a: / Issued to:

Propietario de la licencia: /
License holder:

FOXESS CO., LTD.

No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang, China

Marca: / Trademark:



Dirección de fábrica: /
Factory location:

FOXESS CO., LTD.

No. 939, Jinhai Third Road, New Airport Industry Area, Longwan District,
Wenzhou, Zhejiang, China

Se certifica que el producto: / It is certified that the product:

Tipo de aparato: / Type of product: **Inversor de almacenamiento / Storage Inverter**

Modelos: / Models:

Datos técnicos: /

Rated characteristics:

Potencia nominal / Rated power

Tensión nominal / Rated voltage

Frecuencia nominal / Rated frequency

Versión firmware / Firmware version

Número de fases / Number of phases

**Transformador de aislamiento /
Isolation transformer**

Ver página 2 / See page 2

Ver página 2 / See page 2

230/400 V_{AC}

50 Hz

master V1.53, manager V1.11

**Trifásico / Three-phase
(3L/N/PE)**

No / No

Está en cumplimiento con los requisitos de las regulaciones: / Is in compliance with the requirements of the regulations:

- **RD 647/2020**, de 7 de julio, por el que se regulan aspectos necesarios para la implementación de los códigos de red de conexión de determinadas instalaciones eléctricas. ⁽¹⁾
- **RD 413/2014**, de 6 de junio, por el que se regula la actividad de producción de energía eléctrica a partir de fuentes de energía renovables, cogeneración y residuos. ⁽¹⁾
- **RD 1699/2011**, de 18 de noviembre, por el que se regula la conexión a red de instalaciones de producción de energía eléctrica de pequeña potencia. ⁽¹⁾

⁽¹⁾ **Observación:** Siendo **SOLO** certificadas las prescripciones técnicas aplicables a los requisitos para funciones de protección ante variaciones anormales de tensión y frecuencia, auto-reconexión y factor de potencia en la red, según viene definido en el Real Decreto 647/2020. / ⁽¹⁾ **Remark:** Being **ONLY** certified the technical prescriptions applicable to the protective functions requirements for voltage and frequency abnormal variations, self-reconnection and power factor in the grid, as stated in the Real Decreto 647/2020.

El equipo antes mencionado está certificado conforme con el procedimiento interno PROCESO 4 de SGS de acuerdo con los requisitos de la norma UNE-EN ISO/IEC 17065. / The above-mentioned generating unit is certified according to the SGS internal procedure PROCESO 4 based on the requirements of the UNE-EN ISO/IEC 17065.

Este certificado se emite por vez primera el 25 de abril de 2025. / This certificate is first issued on 25th April 2025.

Este certificado es válido hasta el 25 de abril de 2030. / This certificate is valid until the 25th April 2030.

Madrid, 25 de abril de 2025 / Madrid, 25th April 2025



María J. González Soria
Certificadora



Lista completa de referencias con las características nominales de los productos certificados / Full list of product references and nominal characteristics:

Model	H3-Pro-15.0 / P3-Pro-15.0	H3-Pro-20.0 / P3-Pro-20.0	H3-Pro-25.0 / P3-Pro-25.0	H3-Pro-30.0 / P3-Pro-30.0
PV input				
Max. DC voltage	1000 V			
MPPT voltage range	150~850 V			
AC output				
Rated output power	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

Model	AC3-Pro-15.0 / P3-Pro-15.0-AC	AC3-Pro-20.0 / P3-Pro-20.0-AC	AC3-Pro-25.0 / P3-Pro-25.0-AC	AC3-Pro-30.0 / P3-Pro-30.0-AC
AC output				
Rated output power	15000 W	20000 W	25000 W	30000 W

